

证书编号: 0301946110803R2M



# 产品认证证书

## Certificate for Product Certification

申请单位名称及地址

雅柯斯电力科技(中国)有限公司

江苏省常州市新北区通江北路 19 号 213031

生产单位名称及地址

雅柯斯电力科技(中国)有限公司

江苏省常州市新北区通江北路 19 号

获证产品

A(含 APD、AC) 系列通信用柴油发电机组 (510.4-1120kW, 印度康明斯发动机有限公司发动机, 康明斯发电机技术(中国)有限公司发电机)

(产品具体型号见附件)

认证依据产品标准

YD/T502-2007\*

上述产品满足 发电机组设备认证实施规则的要求, 认证模式型式试验+初次工厂检查+获证后监督

特此证明

本次颁证日期: 2019 年 05 月 21 日

证书有效期至: 2022 年 05 月 03 日

首次颁证日期: 2019 年 05 月 21 日

(本证书有效性可从 [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn) 或 [www.tlc.com.cn](http://www.tlc.com.cn) 网站查询)

\*注: 有关产品符合标准的细节见证书附件

泰尔认证中心 (盖章)  
TL Certification Centre



中心主任 (签字)  
Director



中国认可  
产品  
PRODUCT  
CNAS C030-P



### 产品认证证书附件

证书编号： 0301946110803R2M  
 申请单位： 雅柯斯电力科技(中国)有限公司  
 生产单位： 雅柯斯电力科技(中国)有限公司  
 获证产品： A(含 APD、AC)系列通信用柴油发电机组(510.4-1120kW, 印度康明斯发动机有限公司发动机, 康明斯发电机技术(中国)有限公司发电机)  
 产品具体型号： AC1675、APD1100C、APD1410C、APD1675C、AC700、AC825、AC880、AC1410  
 产品型式试验项目：  
 YD/T502-2007:

启动性能、电压整定范围、稳态电压偏差、瞬态电压偏差和电压恢复时间、电压不平衡度、频率降、稳态频率带、瞬态频率差和频率恢复时间、冷态电压变化、线电压波形正弦性畸变率、电压谐波因数(THF)、噪声、燃油消耗率、机油消耗率、检查密封性、检查接地、绝缘电阻、抗电强度、相序、自动保护功能、检查过载保护功能、检查短路保护功能、外观质量、监控接口、自动维持运行状态、自动启动和加载试验、自动卸载停机试验、自动补给功能

关键元器件和材料信息:

关键元器件和材料	型号	供方
发电机	HC 系列(HCI634J, HCI544F, HCI634G)	康明斯发电机技术(中国)有限公司
发电机	P 系列(PI734B, PI734C,	康明斯发电机技术(中国)有限公司
发动机	KTA 系列(KTA38G5, KTA50G3, KTA50G8, KTA50GS8)	印度康明斯发动机有限公司
发动机	QS 系列(QSK23G3)	印度康明斯发动机有限公司
发动机	VT 系列(VTA28G5, VTA28G6)	印度康明斯发动机有限公司
控制单元(控制板或控制模块, 确保现场可核查)	DSE 系列(DSE8610, DSE7320, DSE6120)	Deep Sea Electronics Plc

泰尔认证中心(章)

变更日期: 2020年01月15日

第一次监督(章)

第二次监督(章)

第三次监督(章)

结论: 合格 20-07-13

结论:

结论: