

证书编号: 0301946110800R2M



产品认证证书

Certificate for Product Certification

申请单位名称及地址

雅柯斯电力科技(中国)有限公司

江苏省常州市新北区通江北路 19 号 213031

生产单位名称及地址

雅柯斯电力科技(中国)有限公司

江苏省常州市新北区通江北路 19 号

获证产品

A(含 AC)系列通信用柴油发电机组(400-1024kW, 美国康明斯发动机有限公司发动机, 康明斯发电机技术(中国)有限公司发电机)

(产品具体型号见附件)

认证依据产品标准

YD/T502-2007*

上述产品满足 发电机组设备认证实施规则的要求, 认证模式型式试验+初次工厂检查+获证后监督

特此证明

本次颁证日期: 2019 年 05 月 21 日

证书有效期至: 2022 年 05 月 03 日

首次颁证日期: 2019 年 05 月 21 日

(本证书有效性可从 www.cnca.gov.cn 或 www.tlc.com.cn 网站查询)

*注: 有关产品符合标准的细节见证书附件

泰尔认证中心 (盖章)
TL Certification Centre



中心主任 (签字)
Director



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C030-P



产品认证证书附件

证书编号： 0301946110800R2M
 申请单位： 雅柯斯电力科技(中国)有限公司
 生产单位： 雅柯斯电力科技(中国)有限公司
 获证产品： A(含 AC)系列通信用柴油发电机组(400-1024kW，美国康明斯发动机有限公司发动机，康明斯发电机技术(中国)有限公司发电机)
 产品具体型号： AC550、AC1100、AC1410
 产品型式试验项目：
 YD/T502-2007：

启动性能、电压整定范围、稳态电压偏差、瞬态电压偏差和电压恢复时间、电压不平衡度、频率降、稳态频率带、瞬态频率差和频率恢复时间、冷态电压变化、线电压波形正弦性畸变率、电压谐波因数(THF)、噪声、燃油消耗率、机油消耗率、检查密封性、检查接地、绝缘电阻、抗电强度、相序、自动保护功能、检查过载保护功能、检查短路保护功能、外观质量、监控接口、自动维持运行状态、自动启动和加载试验、自动卸载停机试验、自动补给功能

关键元器件和材料信息：

关键元器件和材料	型号	供方
发电机(请注明具体系列型号)	HC 系列(HCI544C, HCI634J)	康明斯发电机技术(中国)有限公司
发动机(请注明具体系列型号)	QS 系列(QSX15G8, QST30G4)	美国康明斯发动机有限公司
控制单元(控制板或控制模块, 确保现场可核查)	DSE 系列(DSE6120, DSE7320)	Deep Sea Electronics Plc

泰尔认证中心(章)

2019年05月21日

第一次监督(章)

第二次监督(章)

第三次监督(章)

结论：合格 20-07-09

结论：

结论：